

**CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA**

**VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**Oggetto: COMUNICAZIONE INTERLOCUTORIA DEI VVF DEL 19 APRILE 2016:  
ESAME SITUAZIONE.**

=====  
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala di Presidenza, previa verifica delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono oggi convocati i membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

All'appello nominale sono presenti:

FIRME

	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Giustificato</u>	<u>Ingiustificato</u>	
<b><u>Presidente:</u></b>					
1) = Furlan Severino	X	O	O	O	F.to Severino Furlan
<b><u>Consiglieri:</u></b>					
2) = Vincenzo Quagliani	X	O	O	O	F.to Vincenzo Quagliani
3) = Mario Arzenton	X	O	O	O	F.to Mario Arzenton
4) = Umberto Badiello	X	O	O	O	F.to Umberto Badiello
5) = Giambattista Girardello	O	X	X	O	ASSENTE GIUSTIFICATO

**Il segretario Bruno Zaffanella**

**F.to Bruno Zaffanella**

con l'intervento ed opera del segretario Dott. Bruno Zaffanella, viene verificato che, ai sensi dello Statuto dell'Ente il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni.

**Referto di pubblicazione:**

Io sottoscritto segretario Direttore certifico che a'sensi dell'art. 34 della L. 6972/1890 ed art. 47 L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni copia della la presente delibera viene pubblicata per 15 giorni all'albo Pretorio on line dell'Ente dal 02 Maggio 2016 al 17 Maggio 2016

**Addì 02 Maggio 2016 il Segretario F.to Bruno Zaffanella.**

**Certificato di esecutività:**

La presente deliberazione non viene trasmessa al Co.Re.Co. di Venezia in quanto tale organo è stato soppresso con l'art. 4 della L.R. 3/2003 ed è esecutiva dal 30 Aprile 2016.

**addì 02 Maggio 2016 il Segretario F.ro Bruno Zaffanella**

## **IL Presidente,**

Letta la nota dei VVF trasmessa il 13 Aprile u.s. che testualmente recita:

“Con riferimento alla richiesta di parere di conformità del progetto (art.3 del D.P.R. 151/2011) relativa all'attività in oggetto specificata, si comunica che esaminata la documentazione tecnica di progetto trasmessa ai fini della Prevenzione Incendi, la stessa risulta non conforme alla normativa di sicurezza vigente per i motivi di seguito indicati inerenti:

- non sono state recepite le prescrizioni formulate con l'approvazione prot. n. 15643/09 del 25/9/2009 e rinnovate con l'approvazione prot.n. 12897 del 27/7/2015 in particolare per quanto concerne le modalità realizzative del montalettighe antincendio e delle scale di sicurezza esterne;
- non sono state recepite la prescrizioni fomulata con l'approvazione prot. n. 12897 del 24/7/2015 inerente la compartimentazione dei piani degenza per garantire l'esodo progressivo orizzontale e ilposizionamento degli idranti;
- contrariamente a quanto indicato il deposito bombole ossigeno è attività soggetta individuata al n. 5 dell'allegato al DPR 151/11. Inoltre lo stesso è stato modificato rispetto all'approvazione prot. n. 15643/09 del25/9/2009;
- contrariamente à. quanto affermato in relazione tecnica, tutte le attività comunicanti con la RSA sono soggette a controllo e facenti parte della stessa;
- gli ambulatori aperti al pubblico non possono essere esclusi dalla SCIA perchè si configurerebbe un'attività non pertinente e con diversa gestione“:

**ATTESO** che nel pomeriggio di ieri il Presidente si è incontrato con l'ing. Lorenzetto, incaricato della redazione del progetto antincendio dell'ex ospedale, per prendere atto delle varianti necessarie per ottenere il parere preventivo necessario per poi depositare la SCIA

**CHE** dalla relazione dell'ing. Lorenzetto, a seguito dell'incontro con il tecnico dei VVF, è emerso quanto segue in relazione alla nota dei VVF dianzi descritta:

- a) Le problematiche relative al montalettighe sono state superate;
- b) Si rende necessaria l'installazione di n. 6 porte antincendio tra il primo piano ed il secondo per la compartimentazione;
- c) Si rende necessaria l'installazione altri tre idranti tra ilo primo ed il secondo piano
- d) Al piano terra si dovrà procedere con la compartimentazione del vano scala dell'entrata.
- e) Al piano terra dovranno essere eliminate e quindi chiuse tutte le parti in cui vi è promiscuità con l'Azienda ULSS 17, (uscite di sicurezza, corridoio innanzi alla cappella, la porta delle cappella che insiste sul predetto corridoio e la porta che conduce dal corridoio centrale al padiglione "B").
- f) Le problematiche relative al locale destinato al deposito delle bombole d'ossigeno sono superate.

**Dopo** ampia discussione, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

**1)-DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2)-DI INCARICARE** il Segretario Direttore di procedere con urgenza ad eseguire gli interventi indicati dai VVF.

**3)- DI DARE** immediatamente seguito alle operazioni di collaudo con metodo provato degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e trattamento aria.

---

**Successivamente, in separato scrutinio, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n.ro 267.**